

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Кировское областное государственное  
общеобразовательное бюджетное учреждение  
«Средняя школа с углубленным изучением отдельных  
предметов №1 города Котельнича»  
(КОГОБУ СШ с УИОП №1 г.Котельнича)  
ОГРН 1024300822061  
ИНН 4313104767 КПП 431301001  
612600 Кировская область  
г. Котельнич, ул. Урицкого, 19  
тел. 4-11-72  
12.09.2023г № 82-04-17

Начальнику территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Кировской  
области в Котельничском районе  
И.Н.Федяевой

Информация  
о работе по выполнению предписаний, выявленных в ходе проверки  
Управления Роспотребнадзора по пищеблоку.

В соответствии с предписанием об устранении выявленных нарушений обязательных требований №95 от 14.12.2022г, в образовательной организации спроектирован и находится на стадии частичной реализации следующий план работы.

1. В рамках текущего летнего ремонта школы осуществлён ремонт дефектов отделки стен, пола, потолков в помещениях в овощном, моечном цехах пищеблока, а также тамбурном помещении, в складском помещении (таковой ремонт производится ежегодно). В системе, в соответствии с планом, проводятся влажные уборки с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.5.3, п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
2. Также в рамках текущего летнего ремонта школы устранены дефекты пола в моечном цехе (частичная замена плитки пола).
3. Произведена замена в горячем цехе источника искусственного освещения (1 лампа).
4. В рамках текущего летнего ремонта школы покрыты составом ванны для мытья кухонной посуды в моечном цехе, ванна с маркировкой «СР» в мясо-рыбном цехе, а также моечные ванны в овощном цехе, заменена раковина для мытья рук в овощном цехе.
5. Приобретены алюминиевые баки в количестве 3 штук (30 литров – 1 шт, 50 литров – 2 шт.), а также произведена закупка тарелок – 400 шт, стаканов – 200 шт.
6. Контроль за соблюдением условий хранения пищевой продукции приведен в соответствие с нормами, приобретён холодильник для хранения овощей.
7. Также приведен в соответствие контроль за соблюдением условий хранения суточных проб (холодильник отрегулирован на температуру +4).
8. Выделена раковина для мытья рук в моечном цехе, установлен смеситель.
9. Обследование на техническое состояние системы вентиляции не проведёно по причине её несоответствия нормам. Для замены системы вентиляции была разработана сметная документация и написано в Министерство образования Кировской области письмо с обращением о выделении дополнительных денежных средств. На настоящий момент необходимые средства не выделены. В общую систему вентиляции будет спроектирована и локальная вытяжная система над оборудованием.

10. В мясо-рыбный цех установлена бактерицидная установка.
  11. В рамках текущего летнего ремонта школы установлена в моечном цехе решётка над сливным стоком на полу во избежание загрязнения пищевой продукции, проникновения в пищевблок грызунов и насекомых.
  12. Разработана и представлена программа производственного контроля.
  13. К 01.09.2023 года будет разработано меню, в соответствии с номами Сан-ПиН, однако для этого требуются также финансовые вложения для приобретения специализированной программы.
  14. Для обучающегося 7-11 лет с пищевой аллергией разработано соответствующее меню.
  15. Осуществляется контроль в соответствии с нормативами за отбором суточных проб в полном объеме.
  16. Усилен контроль за приготовлением горячих блюд на соответствие нормам содержания белков, углеводов и жиров в соответствии с технологическими картами.
- Таким образом, работа по устранению нарушений, указанных в предписании, в образовательной организации спланирована и ведется согласно плану.

Директор школы:



/Д.Е.Бадальшаева/



**МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Карла Либкнехта, 69,  
г. Киров обл., 610019  
Факс: (8332) 27-27-34 доб. 3493, тел.27-27-34  
E-mail: infor@doko.kirov.ru  
<http://www.43edu.ru>

Директору КОГОБУ СШ с УИОП  
№ 1 г. Котельнича

Бадальшаевой Д.Е.

[school1kotel@list.ru](mailto:school1kotel@list.ru)

01.09.2023 № 5521-42-09-02

На № \_\_\_\_\_ б/н от 18.08.2023

О выделении средств

Уважаемая Дина Евгеньевна!

Рассмотрев Ваше обращение о выделении денежных средств в объеме 400 тыс. рублей на ремонт системы вентиляции здания КОГОБУ СШ с УИОП № 1 г. Котельнича, сообщаем.

В текущем году учреждению предусмотрены средства в размере 692,2 тыс. рублей на монтаж системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, сигналах ГО и ЧС по адресу: г. Котельнич, ул. Урицкого, д. 19.

Министерство образования Кировской области не располагает собственными доходными источниками, поэтому выделение денежных средств на вышеуказанные цели не представляется возможным.

Вопрос выделения средств на вышеуказанные цели будет рассмотрен в ходе исполнения областного бюджета и при условии выделения министерству образования Кировской области дополнительных средств на данные цели.

Министр образования  
Кировской области

Огородов Андрей Юрьевич  
(8332) 27-27-34, доб. 34-55



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 31d49fefe58a557a2941dfab3139a556  
Владелец Рысева Ольга Николаевна  
Действителен с 06.09.2022 по 30.11.2023

О.Н. Рысева